

## **OGŁOSZENIE Nr 1**

### **o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Prace konserwatorskie obejmujące swoim zakresem roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego DPS w Wysocku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-692 – Etap I” do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

#### **Zapytanie do treści SIWZ**

(...) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ jn:

- zgodnie z zapisami w SIWZ w rozdziale X „Sposób przygotowania oferty” pkt 11, ofertę stanowią: p.pkt 2) ... „Kosztorys Ofertowy” opracowany metodą szczegółową wg podstaw wyceny określonych w „Przedmiarze Robót”, ... ect”.
- pozycja Nr 2.6 „Przedmiaru Robót” na wykonanie izolacji poziomej z keramzytu ma błędnie przyjętą podstawę wyceny.  
Nakłady KNR 202-06-15-0110 odnoszą się do wykonania 1 m<sup>2</sup> izolacji z keramzytu o grub. warstwy 10 cm.
- z analizy pozycji przedmiarowych Nr 1.11, 1.15 i 2.6 oraz PT wynika, że w/w izolację należy wykonać w ilości 257,5 m<sup>3</sup>.  
Zgodnym byłoby zatem, by podstawę wyceny przyjąć np. wg KNR 202-1101-06(2) „Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie – keramzyt”, gdzie jednostką obmiarową jest 1 m<sup>3</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie w/w rozbieżności i podanie właściwej podstawy wyceny i ewentualnej ilości, jeśli ta ulegnie zmianie.

#### **Wyjaśnienia treści SIWZ na powyższe zapytanie**

Zamawiający zlecił wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej uprawnionemu i posiadającemu odpowiednie doświadczenie podmiotowi, który nie widzi konieczności dokonywania zmian w treści wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawca dokumentacji pozycję 2.6 „Przedmiaru Robót” przyjął przez analogię i tak należy dokonać wyceny tej pozycji.

Najistotniejszym jest, aby wykonawcy wyceniając pozycję 2.6 „Przedmiaru Robót” dokonali tego w sposób zapewniający należyte jej wykonanie oraz zgodne z dokumentacją projektową, przy jednoczesnym zachowaniu wskazanej pozycję 2.6 „Przedmiaru Robót” jednostki obmiarowej, którą jest m<sup>3</sup> oraz ilość materiału – keramzyt **257,5 m<sup>3</sup>**.