

## **OGŁOSZENIE Nr 1**

### **o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Jarosławiu” do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

#### **Zapytanie do treści SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na rury stalowe ocynkowane łączone w systemie zaciskowym?

#### **Wyjaśnienia treści SIWZ na powyższe zapytanie**

Zamawiający na obecnym etapie zamówienia tj. na etapie postępowania przetargowego nie dopuszcza możliwości zamiany zaprojektowanych rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, na rury stalowe ocynkowane łączone w systemie zaciskowym, ponieważ autor dokumentacji projektowej nie wyraził zgody na dokonanie takiej zamiany.