



Jarosław, 17. 09. 2013 r.

Znak sprawy: ZPI.272.1.7.2013

OGŁOSZENIE

o wniesieniu zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wykonanie korekty oraz poprawienie parametrów technicznych urządzeń melioracji wodnych, rekultywacja gruntów działek poscaleniowych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Rożwienica i Rudołowice” do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ.

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zapytań do treści SIWZ

1. W związku z udziałem naszej firmy w/w przetargu publicznym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie niejasności w kosztorysie ofertowym zagospodarowania dot. Rekultywacji Rudołowice i Mokra oraz wsi Rożwienica:
 - 1) Poz. 1.3 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem z działek j.w. – w załączonym przedmiarze robót podano błędną ilość.
 - 2) Poz. 2.5 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem / z działek odkrzaczanych / – w załączonym przedmiarze robót podano błędną ilość.
 - 3) Poz. 2.7 Kalkulacja własna – Rozbiórka ogrodzenia po Carpatia wraz z wywiezieniem – w załączonym przedmiarze robót podano błąd jednostkę.
Prosimy również o podanie typu ogrodzenia oraz jego parametry.
2. Zgodnie z pkt 4 rozdział VI SIWZ zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ. Prosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 5 rozdziału IV SIWZ, tj.: – jakie dokładnie warunki pogodowe uniemożliwiające realizację zamówienia, spowodują zmianę terminu realizacji umowy?

Wyjaśnienia treści SIWZ na powyższe zapytania

- Ad 1.1) W poz. 1.3 (KNR201/111/2) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem z działek j.w., **w kosztorysie ofertowym jako jednostkę miary należy przyjąć ha** (hektar).
- Ad 1.2) W poz. 2.5 (KNR201/111/2) Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z wywiezieniem / z działek odkrzaczanych /, **w kosztorysie ofertowym jako jednostkę miary należy przyjąć ha** (hektar).
- Ad 1.3) W poz. 2.7 Kalkulacja własna Rozbiórka ogrodzenia po Carpatia wraz z wywiezieniem, **w kosztorysie ofertowym jako jednostkę miary należy przyjąć mb** (metr bieżący).
Przedmiotowe ogrodzenie to ogrodzenie betonowe o wysokości do 1,50 m ze znacznymi ubytkami powierzchni, które mogą sięgać miejscami do 50% jego wysokości.
- Ad 2 Przez złe warunki pogodowe uniemożliwiające realizację zamówienia, których wystąpienie może być podstawą zmiany terminu realizacji umowy należy rozumieć obfite opady deszczu, których skutkiem będzie niemożność wejścia w teren w celu wykonywania i/lub kontynuowania robót będących przedmiotem umowy przez okres dłuższy niż 21 dni.

Treść wyjaśnień na zapytania, o których mowa powyżej w pkt 1 ppkt 1 – 3 zostanie wprowadzona, jako zmiana treści SIWZ.